

## Protokoll

Bereich: Standortentwicklung /SG Arbeitssicherheit  
 Prozess: 23D Evakuierungsübung/ E 28  
 Datum, Zeit: 18.10.23, 11.00 – 11.45 Uhr

Teilnehmende: Fr. Mert (Beobachterin/Sicherheitsbeauftragte), Herr  
 Daudt(Beobachter/Sicherheitsbeauftragte) Fr. Jünger (Kita Leitung/Brandschutzhelferin),  
 Fr. Imuwahen (Brandschutzhelferin)

Entschuldigt: Hr. Mertoglu (Hausverantwortlicher)

TOP	Thema Aufgabe, Beschluss, Information (/ erledigt)	Zuständig (Termine)
1	<b>Ablauf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Kinderhaus wurde mit 10 Kindern evakuiert.</li> <li>Die Übung war nur unter den Teilnehmenden bekannt. Die Mitarbeiter*innen im Kinderhaus hatten keine Kenntnis.</li> <li>Es fand eine vorherige Festlegung von Beobachter*innen statt.</li> <li>Anschließende Auswertung der Bögen (Beobachter*innen und Mitarbeiter*innen).</li> <li>Insgesamt ist die Evakuierungsübung erfolgreich verlaufen: Keine Fluchtwege waren behindert, alle Räume waren geräumt, die Aufzüge wurden nicht genutzt.</li> <li>Die Räumungszeit von Alarmsignal bis zur Beendigung der Evakuierungsübung betrug ca. 3:30 Minuten.</li> </ul>	
2	<b>Direkte Verbesserungsmaßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Mitarbeiter*innen bei Arbeitsbeginn und in regelmäßigen Abständen bezüglich Evakuierung entsprechend unterweisen</li> </ul>	<i>Kita Leitung</i>
3	<b>Noch zu umzusetzende Maßnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es soll geprüft werden, inwieweit eine unangekündigte Übung des kompletten Hauses E 28 erfolgen kann. Ggf. auch mit Unterstützung der Feuerwehr</li> </ul>	<i>Hausver- antwortli- cher/Bran- dschutz- beauf- tragter</i>
4	<b>Termine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wiederholung der Evakuierungsübung 1 x Jahr. Geplant September 2024 wieder ohne Ankündigung</li> </ul>	<i>Mert</i>

München, den 13.11.2023

aufgestellt i.A. Emine Mert